



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.nsobp.pф, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР099.Н.00388

(номер сертификата соответствия)

028176

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Закрытое Акционерное Общество «АэроБел» ОГРН 1103123001080
 Адрес: 308013, г. Белгород, ул. Макаренко, д. 25.
 Тел.: (4722) 74-93-79, факс: (4722)74-95-11.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Закрытое Акционерное Общество «АэроБел» ОГРН 1103123001080
 Адрес: 308013, г. Белгород, ул. Макаренко, д. 25.
 Тел.: (4722) 74-93-79, факс: (4722)74-95-11.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", ОГРН: 1077759457489.
 111524, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, этаж 1, помещение VI,
 комната 5, тел.: (495) 308-92-08, (495) 796-89-34, факс: (495) 308-92-07.
 Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.099 от 14.12.2017 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Конструкции из блоков АэроБел из
 конструкционно-теплоизоляционного
 бетона автоклавного твердения,
 плотностью D200, D300, D350, D400,

код ОК 034 (ОКПД2)

23.61.11.141

D500, D600 (толщиной 100÷150 мм, несущие перегородочные конструкции),
 выпускаемые по ГОСТ 31360-2007. Серийный выпуск.

код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования",
 ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие

конструкции". Предел огнестойкости строительной конструкции EI 90. ГОСТ 30403-2012 "Конструкции строительные. Метод испытаний на пожарную опасность" - класс пожарной опасности строительной конструкции K0 (45).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний: № 17/ДС, № 18/ДС от 30.03.2018 г. ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр Пожарные Подмоскovie», рег. № ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.; отчет об испытаниях № 0531/ДС от 26.03.2018 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.099 от 14.12.2017 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 12.04.2018 по 11.04.2023



Руководитель
 (заместитель руководителя
органа по сертификации)
 (подпись, инициалы, фамилия)

В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

В.А. Литвинов